

# 泉州市县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章

填报时间：2018年12月17日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 %	备注
1	泉州市南安市	美林水厂水源	种植青菜和花生等农作物约8650平方米。	春季种植的花生、大豆等农作物已采收，没有再种植农作物；1亩多木薯已不需要施肥用药，种植户已同意收成后不再种植农作物。	是	100%	
2	泉州市南安市	美林水厂水源	有居民约23户78人。	11月2日召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会；11月9日，重新对取水口周边情况进行摸排；现已完成居民生活污水收集管道铺设，生活污水通过管网收集到污水处理厂进行统一处理。	是	100%	
3	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景4S店。	位于二级保护区的鑫达汽车销售店（已关停洗车工序并拆除相关设备，喷漆房已拆除，维修设备已拆除，相关工具已搬离，同时生活污水经三化厕处理后引至东侧200米（保护区外）排放；位于二级保护区的鸿景汽车销售店（小部分区域在保护区）已将保护区内产污工序搬离，并将该区域设置为成品车停放区域，同时配套生活污水治理设施一座，将生活污水引出保护区外排放。	是	100%	
4	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保护区，应急防护措施均不完善。	县道306现为乡道Y207，已建设事故导流槽、应急池，庄兜桥段已设防撞设施；洛江区滨江路，已组织完善警示牌、区界标等标志标识，已配套建设应急池和导流渠。	是	100%	

5	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设施不完善。	废品收购点、摩托车维修店已清退，钓鱼台美食园已将生产物资搬离并拆除生产设备；洛江区加油站已配套应急池，油罐已安装侧漏仪防渗。	是	100%	
6	泉州市台商投资区	锦芳水库水源地	种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平方米。	台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水库周边田地的土壤土质进行采样监测，土壤检测报告已出，已测土配方工作，并在该区域设置警示牌。	是	100%	
7	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措施不完善。	安溪县市政局通过招投标的方式委托第三方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事故应急池。	是	100%	
8	泉州市永春县	永春县自来水厂水源保护区	永春县自来水厂一级保护区范围内有一农家住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站（已停止收购废品，目前只作为仓库使用）。	永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收店1台切刀机、1台压机进行查封。农家小餐馆已关闭，相关经营设备已拆除。	是	100%	永春县自来水厂水源保护区于2013年7月份停止取水，取水设备已拆除。
9	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设施不完善。	已停止供油，且储油罐已腾空，已制定拆除方案。	否	90%	
10	泉州市安溪县	安溪县自来水厂大岭水源地	建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃气（安溪）有限公司。	凤岩保健茶已停止生产并完成新厂址选址工作，新奥燃气已完成异地选址工作。	否	70%	
11	泉州市惠安县/泉港区	菱溪水库水源地	水库周边种植速生林及果林约2404平方米；存在3处畜禽养殖点（均为规模化以下）。	针对水库周边的速生林，我区已经制定初步改造方案；部分养殖点已拆除协议。	否	80%	

12	泉州市永春县	永春县第三水厂水源保护区	存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植	永春县已完成一级保护区内各类型植物占地面积测量工作和林权赎买及土地流转具体地块现场测量工作，已完成土地测量工作，已进入村入户开展民事工作，已与部分业主签订土地流转协议。	否	60%	
13	泉州市南安市	美林水厂水源	松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措施不完善。	南安市市政府已制定限期整改方案，已完成图纸方案设计；11月2日组织召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会；松英大桥已安装隔离围网，交通警示牌和保护区标志标识均已完成制作安装，道路防撞设施及事故应急池、路面导流渠正在设计中。	否	40%	
14	泉州市南安市	美林水厂水源	有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批手续，其余3家已审批验收。	南安市已完成对美林水厂水源保护区内的七家鞋服企业的进一步摸排调查；已向4家未办理环评手续的企业下达限期整改通知书，并依法进行立案查处。	否	30%	
15	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	有居民共79户，约有240人。	洛阳镇已完成地勘和设计工作，已预算审核工作，目前施工单位福建龙源建设工程有限公司已进场施工。	否	40%	